



# Schweizerische Brandschutz-Zulassung Homologation suisse de protection incendie

## Schweizerische Bescheinigung der Anwendbarkeit Attestation suisse autorisant l'utilisation

No Z 13582

Gruppe 132 Groupe 132	Wand-, Deckenbeläge und -verkleidungen Revêtements de parois et de plafonds	
Gesuchsteller Requérant	Alfa Decken GmbH Gewerbehaus Brühlmattweg 5 CH-4107 Ettingen	
Hersteller Fabricant	CLIPSO S.A. CH-1400 Yverdon-les-Bains	
Produkt Produit	CLIPSO 705A	
Beschrieb Description	Spanndeckenfolie aus Polyestergewebe mit PU-Beschichtung, D=0,45mm, MA=220g/m <sup>2</sup>	Feuille pour revêtement de plafonds en tissu de polyester avec revêtement de PU E=0,45mm, MA=220g/m <sup>2</sup>
Anwendung Utilisation	Anwendung nur mit Genehmigung der zu- ständigen kantonalen Feuerpolizei	utilisation subordonnée à l'auto- risation de la police du feu
Unterlagen Documentation	Prüfbericht Sicherheitsinstitut Basel Nr. 200756.02.0011 vom 16.01.2002	
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	VKF AEAI	
Beurteilung Appréciation	Brandkennziffer Indice d'incendie	5.3
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2008	Anzahl Seiten 1 nombre de pages



Zulassungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden  
Organisme d'homologation des autorités  
cantonales de protection incendie

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen  
Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Haller

Berger



# *Brandschutz-Zertifikat*

## *Certificat de protection incendie*

Schweiz. Bescheinigung der Normenkonformität / Attestation suisse de conformité aux normes

No N 12783

Gruppe 132 Groupe 132	Wand-, Deckenbeläge und -verkleidungen Revêtements de parois et de plafonds	
Gesuchsteller Requérant	Alfa Decken GmbH Gewerbehaus Brühlmattweg 5 CH-4107 Ettingen	
Hersteller Fabricant	CLIPSO S.A. 1400 Yverdon-les-Bains	
Produkt Produit	CLIPSO 705	
Unterlagen Documentation	Prüfbericht Sicherheitsinstitut Basel Nr. 200756.01.6261 vom 22.06.2001	
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	VKF AEAI	
Beurteilung Appréciation	Brandkennziffer Indice d'incendie	5.3
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2006	



Schweizerischer Zertifizierungsdienst  
S Service suisse de certification  
CE Servizio svizzero di certificazione  
C Swiss Certification Service  
Akkreditierungsnummer SCES 007

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen  
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach EN 45011  
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie  
Organisme de certification accrédité selon EN 45011

3001 Bern, 21.11.2001

Haller

Berger

